

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ИЦиГ СО РАН)

П Р И К А З

16.06.2020

№ 89-А

г. Новосибирск

Об утверждении перечня работ,
выполняемых в порядке текущей
эксплуатации в электроустановках
до 1000 В

В соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (в редакции Приказа Минтруда России от 15.11.2018 N 704н), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 (в редакции Приказа Минэнерго России от 13.09.2018 № 757), Правил устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго России,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000 В (приложение 1 к настоящему приказу).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Поносова Д.Ф.
3. Приказ № 4-А от 17.01.2019 считать утратившим силу.


Заместитель директора по общим вопросам,
экономике и информационным технологиям



С.В. Лаврюшев

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по общим
вопросам, экономике и
информационным технологиям


С.В. Лаврюшев
«16» 06 20 20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ №1
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
в электроустановках до 1000 В.

1. Работа в порядке текущей эксплуатации - небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации.
2. Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке).
3. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень работ, является постоянно разрешенной, на которую не требуется оформление каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, проведения целевого инструктажа.
4. Порядок учета регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации:
 - 4.1. уведомление административно-технического персонала о месте и виде работы, её начале и окончании;
 - 4.2. оформление работы записью в оперативном журнале.
5. Работы, указанные в данном перечне, выполняются в соответствии с требованиями инструкции по охране труда на данный вид работ либо инструкции по охране труда для специальности работника.
6. Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может дополняться по решению руководителя организации.

1. РАБОТЫ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Квалификационная группа оперативно-ремонтного персонала
1.1	Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений (электрокалориферов, вентиляторов, насосов, установок кондиционирования воздуха, блоков управления в том числе переносных электроприемников- светильники, удлинители, эл.приборы).	Единолично, гр.ІІІ
1.2	Ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, рубильников, переключателей, устройств защитного отключения, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;	Единолично, гр.ІІІ
1.3	Ремонт отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий и сооружений (электродвигателей, электрокалориферов, вентиляторов, насосов, установок кондиционирования воздуха)	Единолично, гр.ІІІ
1.4	Ремонт отдельно расположенных блоков управления электродвигателей, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников	Единолично, гр.ІІІ
1.5	Ремонт электрооборудования кран-балок электрических с ремонтных площадок.	Единолично, гр.ІІІ
1.6	Ремонт и монтаж электропроводок на территории института, в служебных помещениях, складах и мастерских.	Единолично, гр.ІІІ
1.7	Ремонт проводников заземления электроустановок.	Единолично, гр.ІІІ
1.8	Ремонт электроинструмента	Единолично, гр.ІІІ
1.9	Чистка изоляторов, протяжка болтовых соединений в распределительных щитах и в местах соединения электропроводок.	Единолично, гр.ІІІ
1.10	Измерения, проводимые с использованием мегаомметра.	Бригада, гр.ІІІ+ІІ, спец. обучение
1.11	Смена предохранителей в щитах, сборках.	Бригада, гр. ІІІ+ІІ
1.12	Смена пробочных предохранителей.	Единолично, гр.ІІІ

1.13	Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте не более 2,5м.	Бригада, гр. III+II
1.14	Работы с применением лестниц, стремянок и в особо опасных помещениях (замена ламп, стартеров, чистка светильников, датчиков охранно-пожарной сигнализации).	Бригада, гр. III+II
1.15	Снятие и установка приборов контроля и средств измерения и индикации (кроме электросчетчиков, трансформаторов тока и амперметров).	Единолично, гр. III
1.16	Работы по монтажу/демонтажу кабельных линий (копка траншей, укладка силовых кабелей и т. д.) без применения строительных механизмов.	Бригада, гр. III+II

2. РАБОТЫ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ ИЛИ ВБЛИЗИ НИХ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Квалификационная группа оперативно-ремонтного персонала
2.1.	Проверка отсутствия напряжения до 1000 В.	Единолично, гр. III
2.2.	Отыскание неисправности в электроприводе установки (станка).	Бригада, гр. III+II
2.3.	Обслуживание аккумуляторных батарей.	Единолично, гр. III, специально обученный
2.4.	Снятие показаний с электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в РУ.	Единолично, гр. III
2.5.	Обслуживание телефонной аппаратуры и охранно-пожарной сигнализации.	Единолично, гр. III

3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Квалификационная группа оперативно-ремонтного персонала
---	--------------------	---

3.1.	Возобновление надписей, знаков безопасности, установка плакатов на кожухах электрооборудования и ограждениях.	Единолично, гр. III
3.2.	Покраска оборудования (электрических шкафов, ограждения и т.п.).	Единолично, гр. III
3.3.	Расчистка от снега дорог и проходов, скашивание травы, уборка электропомещений и территорий электроустановок до постоянного ограждения.	I, под надзором работника с III гр.

Ответственный за электрохозяйство,-
главный энергетик



Д.С. Наседкин

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер



Д.Ф. Поносов